

Numer sprawy: TG-II/2/15

## **ODPOWIEDŹ**

### **na zapytania dotyczące treści SIWZ**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wymiana dróg, chodników i placów oraz inne roboty budowlane”, wykonywane w ramach zadania wieloletniego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie rewaloryzacji elewacji oraz osuszania fundamentów pałacu wraz z wymianą dróg, chodników i placów”.*

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (Zamawiający), informuje, że w dniu 5 maja 2015 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest „Wymiana dróg, chodników i placów oraz inne roboty budowlane”, wykonywane w ramach zadania wieloletniego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie rewaloryzacji elewacji oraz osuszania fundamentów pałacu wraz z wymianą dróg, chodników i placów”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie kamiennej czapy na murku przed wejściem głównym. Natomiast w przedmiarze robót uwzględniono montaż betonowej czapy z odzysku. Którą wersję należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

W pkt 4.4 SIWZ wskazano, że kosztorysy są jedynie materiałem pomocniczym (tj. kosztorysy pogładowe, orientacyjne) i należy je interpretować łącznie z pozostałą częścią dokumentacji technicznej przekazanej wykonawcom.

Do wyceny należy przyjąć czapy wyszczególnione w dokumentacji technicznej, która określa iż czapy powinny być wykonane z kamienia. Należy przewidzieć czapy wykonane z granitu płomieniowanego lub w innej formie zmatowienia, w kolorze do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Z poważaniem

DYREKTOR  
ZAKŁADU LECZENIA UZALEŻNIEŃ  
W CHARCICACH  
  
Jan Berger