



Nr sprawy: PN/7/18

Charcice, dnia 13.08.2018 r.

ODPOWIEDŹ

na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu, z podziałem na 3 zadania:

Zadanie 1: Malowanie pawilonu łózkowego

Zadanie 2: Wykonanie podłączenia instalacji sanitarnej Zakładu do nowopowstałej instalacji gminnej

Zadanie 3: Remont elementów instalacji sanitarnej w pałacu oraz budynku mieszkalnym nr 14”

Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (Zamawiający), informuje, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 r.1579 j.t. ze zm.), przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

Czy przy przygotowaniu kosztorysu na wykonanie robót malarskich należy uwzględnić również przygotowanie ścian do malowania, tzn. zmycie starej farby, szpachlowanie ścian. Czy ten zakres przygotowawczy leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Sufity i ściany przeznaczone do malowania zostały poszpachlowane i pomalowane w trakcie remontu przeprowadzonego około 2 lata temu. Nie wymagają zmywania starej farby. W wycenie robót należy przewidzieć niewielkie naprawy ścian, tj. podszpachlowanie miejsc uszkodzonych mechanicznie w wyniku zwykłego użytkowania pomieszczeń, podszpachlowanie w miejscach po zdemontowanych deskach ochronnych, wieszakach ubraniowych naściennych (dotyczy zadania nr 1).

Z poważaniem

DYREKTOR (2)
ZAKŁADU LECZENIA UZALEŻNIEŃ
W CHARCICACH
Jan Berger